

Résines échangeuses d'ions

Le ministère chargé de la santé informe que l'usage des résines échangeuses d'anions, permettant d'éliminer notamment les nitrates, n'est pas recommandé dans les appareils dits "individuels" pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur de bâtiments :

- considérant que les résines anioniques doivent être régénérées après un arrêt égal ou supérieur à 12 heures et que la réalisation d'une telle opération par un particulier est difficilement envisageable,
- considérant les risques de formation de substances dangereuses (nitrosamines) pendant les arrêts de fonctionnement.

Par ailleurs, les agréments du ministère chargé de la santé sont délivrés pour un usage donné de la résine et pour la forme sous laquelle elle va être utilisée, dans le respect de conditions de régénération et de désinfection données par le fournisseur.

Liste des résines échangeuses d'anions agréées

Société	Références des résines	Traitement revendiqué	État de la demande d'agrément
PUROLITE INTERNATIONAL	Purolite A520 E	Elimination des nitrates	Autorisées jusqu'au 1 ^{er} février 2020
	Purolite A520 E FL		
	Purolite PFA 520 E		
	Purolite PPA 520 E (ex A520 E FL)		
	Purolite A500P VFM	Elimination des nitrates	Autorisées jusqu'au 31 mars 2020
	Purolite A500PS FM		
	Purolite PF A500PS		
	Purolite PP A500PS		
	Purolite A500PS		
	Purolite A500PS/FL		
DUPONT DE NEMOURS, INC.	Dowex Marathon 11	Elimination des sulfates, nitrates, nitrites	Autorisée jusqu'au 31 mars 2020
	Amberlite PWA 5	Elimination des nitrates	Autorisée jusqu'au 28 février 2021

Liste des résines échangeuses de cations agréées

Société	Références des résines	Traitement revendiqué	Etat de la demande d'agrément
GENERAL TECHNOLOGIES, SPC	C107DQ (Na)	Adoucissement	Autorisées jusqu'au 31 mai 2020
	C108DQ (Na)		
JACOBI CARBONS FRANCE	RESINEX KW-H	Décarbonatation	Autorisée jusqu'au 30 avril 2021
	RESINEX KW-8	Adoucissement	Autorisées jusqu'au 30 novembre 2023
	RESINEX SGC-8		
LANXESS S.A.S	Lewatit S 1567	Adoucissement	Autorisées jusqu'au 30 novembre 2023
	Lewatit S 1568		
	Lewatit CNP C	Décarbonatation	En cours de renouvellement
	Lewatit CNP P		
	Lewatit S 8227		
	Lewatit S 8229		
DUPONT DE NEMOURS, INC.	Dowex Marathon C	Adoucissement	En cours de renouvellement
	Dowex Upcore C-600 (Na)		
	Amberlite HPR1100 Na		
	Taptec SR1L Na QP (ex Amberlite SR 1 L QP Na)	Adoucissement	Autorisée jusqu'au 31 mars 2020
	Taptec HCRSS Na (ex Dowex HCR - S/S)	Adoucissement	Autorisées jusqu'au 31 mai 2020
	Taptec HCRSS FF Na (ex Dowex HCR - S/S FF)		
	Taptec SR1L Na (ex Amberlite SR 1L Na)	Adoucissement	Autorisée jusqu'au 31 juillet 2020
	Amberlite SF120ES K	Adoucissement	Autorisée jusqu'au 28 février 2021
	Amberlite MAC-3 H (ex Dowex MAC-3)	Adoucissement Décarbonatation Déméralisation	Autorisée jusqu'au 28 février 2021
	Dowex MAC-3 XP		